



230V NYM 3X1,5<sup>2</sup>

Steuerleitung 12-adrig fertig konfektioniert  
DORMAKabellänge max. 10 m Best.-Nr. DORMA KABEL

MST

NG SLS83

UP/AP Schalterdose

Onlineverkabelung J-Y(ST)Y 4X2X0,8  
optional

Steuerleitung 6-adrig  
fertig konfektioniert  
Kabellänge max. 2m  
Best.-Nr. SLS-C024-xxx

SLS-186

Schlossrückmeldungen:  
Schloss verriegelt/entriegelt  
Steuerfalle betätigt  
Drücker betätigt  
Tür auf

MS DORMA

- NG Netzgerät für AP/UP-Montage in doppelte Schalterdose
- SLS-83 ZK-Steuerung für AP/UP-Montage in doppelte Schalterdose
- SLS-186 ZK-Leserantenne für UP-Montage in Schalterdose
- MST Motorschlosssteuerung
- MS-DORMA Motorschloss Dorma SVP2xxx
- RK Reedkontakt
- KÜ Kabelübergang

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Schaltpläne unter [www.elock.de](http://www.elock.de)

Zust		Änderung		Datum	Name	Ers. f.	Ers.
ELOCK ( ( 2 ) )				Projekt: SLS-83 für Motorschloss DORMA			
				Zeichnungsnummer:		Objektnummer:	
				=		+	
						Blatt 1	